

Spis. zn.: OVÚP/6116/20/Han
Č.j.: OVÚP/573/21/Han
Vyřizuje: Ing. Jiří Hanzlík
Tel.: 376 347 228
E-mail: jhanzlik@mukt.cz
Datum: 19.1.2021

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.7.2020 podal

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, kterého zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IČO 28544391, Lomená
4, 273 08 Pchery**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Koryta KT - NN

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 73 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/2 (ostatní plocha), parc. č. 2 (ostatní plocha), parc. č. 3 (zahrada), parc. č. 7 (zahrada), parc. č. 10 (zahrada), parc. č. 11 (zahrada), parc. č. 15 (zahrada), parc. č. 16/2 (zahrada), parc. č. 18 (zahrada), parc. č. 23 (zahrada), parc. č. 24 (zahrada), parc. č. 29/1 (ostatní plocha), parc. č. 29/2 (zahrada), parc. č. 34 (zahrada), parc. č. 35 (zahrada), parc. č. 42/1 (zahrada), parc. č. 47 (zahrada), parc. č. 48 (zahrada), parc. č. 49 (zahrada), parc. č. 54 (zahrada), parc. č. 58/1 (zahrada), parc. č. 72 (zahrada), parc. č. 77 (zahrada), parc. č. 82 (zahrada), parc. č. 83/1 (zahrada), parc. č. 83/3 (zahrada), parc. č. 83/4 (zahrada), parc. č. 85/3 (zahrada), parc. č. 104 (zahrada), parc. č. 217/2 (ostatní plocha), parc. č. 217/4 (ostatní plocha), parc. č. 222/2 (ostatní plocha), parc. č. 222/6 (ostatní plocha), parc. č. 222/8 (ostatní plocha), parc. č. 265/2 (ostatní plocha), parc. č. 265/3 (zahrada), parc. č. 488/2 (zahrada), parc. č. 498/3 (zahrada), parc. č. 778/2 (zahrada), parc. č. 778/3 (ostatní plocha), parc. č. 778/11 (ostatní plocha), parc. č. 778/12 (ostatní plocha), parc. č. 969/1 (ostatní plocha), parc. č. 969/3 (ostatní plocha), parc. č. 969/4 (ostatní plocha), parc. č. 969/18 (ostatní plocha), parc. č. 969/21 (ostatní plocha), parc. č. 974 (ostatní plocha), parc. č. 989/3 (ostatní plocha), parc. č. 989/4 (ostatní plocha), parc. č. 993 (ostatní plocha), parc. č. 1010 (ostatní plocha), parc. č. 1011/1 (ostatní plocha), parc. č. 1011/3 (ostatní plocha), parc. č. 1025/1 (vodní plocha), parc. č. 1025/2 (vodní plocha), parc. č. 1031 (ostatní plocha), parc. č. 1034 (ostatní plocha) v katastrálním území Koryta u Bezděkova.

Druh a účel umisťované stavby:

Kabelové vedení nízkého napětí.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 1, st. p. 2/1, st. p. 2/2, st. p. 3, st. p. 4, st. p. 7/2, st. p. 8, st. p. 9, st. p. 11, st. p. 12/1, st. p. 12/2, st. p. 13/2, st. p. 13/3, st. p. 14/1, st. p. 14/2, st. p. 15, st. p. 16, st. p. 17, st. p. 19, st. p. 20/1, st. p. 22/1, st. p. 23, st. p. 25, st. p. 26/1, st. p. 27, st. p. 28, st. p. 29, st. p. 30/1, st. p. 33, st. p. 34/1, st. p. 34/2, st. p. 35, st. p. 36, st. p. 37, st. p. 39, st. p. 40, st. p. 41, st. p. 42, st. p. 43, st. p. 44, st. p. 45, st. p. 46, st. p. 52, st. p. 55, st. p. 57, st. p. 59, st. p. 60, st. p. 61, st. p. 66, st. p. 67/1, st. p. 68, st. p. 72, st. p. 73, st. p. 74, st. p. 75, parc. č. 1/2, parc. č. 2, parc. č. 3, parc. č. 7, parc. č. 10, parc. č. 11, parc. č. 15, parc. č. 16/2, parc. č. 18, parc. č. 23, parc. č. 24, parc. č. 29/1, parc. č. 29/2, parc. č. 34, parc. č. 35, parc. č. 42/1, parc. č. 47, parc. č. 48, parc. č. 49, parc. č. 54, parc. č. 58/1, parc. č. 72, parc. č. 77, parc. č. 82, parc. č. 83/1, parc. č. 83/3, parc. č. 83/4, parc. č. 85/3, parc. č. 104, parc. č. 217/2, parc. č. 217/4, parc. č. 222/2, parc. č. 222/6, parc. č. 222/8, parc. č. 265/2, parc. č. 265/3, parc. č. 488/2, parc. č. 498/3, parc. č. 778/2, parc. č. 778/3, parc. č. 778/11, parc. č. 778/12, parc. č. 969/1, parc. č. 969/3, parc. č. 969/4, parc. č. 969/18, parc. č. 969/21, parc. č. 974, parc. č. 989/3, parc. č. 989/4, parc. č. 993, parc. č. 1010, parc. č. 1011/1, parc. č. 1011/3, parc. č. 1025/1, parc. č. 1025/2, parc. č. 1031, parc. č. 1034 v katastrálním území Koryta u Bezděkova.

Určení prostorového řešení stavby:

Jedná se o demontáž stávajícího venkovního vedení nízkého napětí. Přepojení stávajících odběratelů bude provedeno pomocí nového kabelového vedení nízkého napětí, které bude ukončeno ve stávajících distribučních trafostanicích. Nové kabelové vedení bude ukládáno podél stávajícího oplocení, domů v chodníku, v místních komunikacích.

Budou použity přípojkové skříně typu SS a rozpojovací skříně typu SR. Kabelové skříně SS a SR budou umístěny v pilířích z VPC cihel. Výška kabelové skříně se standartně umísťuje 0,6 m nad terén, v místech se zádlazbou a pravidelným odklizením sněhu lze umístit kabelovou skříň i níže, ne však méně než 0,4 m.

Přechody komunikací bude zajištěn protlakem o pr. 110/160 mm v hl. 1,2 m pod niveletou vozovky. Přechody vjezdů budou provedeny překopy s hloubkou kabelové rýhy 80 cm.

Vedení HDV:

Vedení HDV bude napojeno v nově vybudovaných kabelových skříňích umístěných na objektech, v pilíři v oplocení nebo v pilíři na veřejném pozemku. Ve stávajících elektroměrových rozvaděčích bude vedení HDV ukončeno na přívodních svorkách stávajícího hlavního jističe nebo bude naspojováno na stávající HDV pomocí kabelových spojek pro daný typ kabelu.

č.p.51

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku k RD a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 20m, CYKY 4x10.

č.p. 41

- kab. skříň SS300 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- stáv. bet. sloup který prochází budovou bude na žádost p. Grassla ponechán. Nutná domluva s p. Grasslem tel: 607 700455

- HDV trasováno v pozemku k RD a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10.

parc.č 66 pumpa

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři na hranici pozemku u budovy. Osazeny pojistky 00-50

- HDV trasováno k budově do stávajícího ER, délka cca 10m, CYKY 4x10.

- Parc.č. 102/2 dílna

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-80

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 15m, CYKY 4x16.

č.p. 53

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 20m, CYKY 4x10.

č.p. 23

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10.

č.p. 35

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 10m, CYKY 4x10.

č.p. 55

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 25m, CYKY 4x10.

č.p. 67

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 100m, CYKY 4x16.

č.p. 43

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 25m, CYKY 4x10.

č.p. 27

- kab. skříň SS300 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 3x sada 00-40 (čp.27, čp.46, čp.62)

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 15m, CYKY 4x10.

č.p. 46

- přípojné místo v kab. skříni SS300 ve zděném pilíři v oplocení u č.p.27.
- HDV trasováno přes koryto potoka a poté ve fasádě RD do stávajícího ER, délka cca 50m, CYKY 4x10. V korytu potoka bude kabelové vedení HDV uloženo v chrániče a svah opraven tak aby nedocházelo k sesunu.

č.p. 62

- přípojné místo v kab. skříni SS300 ve zděném pilíři v oplocení u č.p.27.
- HDV trasováno přes koryto potoka a poté ve fasádě RD do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10. V korytu potoka bude kabelové vedení HDV uloženo v chrániče a svah opraven tak aby nedocházelo k sesunu.

č.p. 16

- nové kabelové vedení se napojí do stáv. SS/16.
- HDV do ER zůstane zachované.

č.p. 15

- přípojné místo v kab. skříni SR522/R9 ve zděném pilíři v oplocení. Pro stáv. odběr budou osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.e. 1

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10.

č.p. 31

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 95m, CYKY 4x16.

č.p. 14

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10.

č.p. 13

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 70m, CYKY 4x10.

č.p. 12

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 8m, CYKY 4x10.

č.p. 34

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10.

č.p. 32

- kab. skříň SS200/R10 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- na volnou pozici v přípojkové skříni bude napojena fotovoltaika
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER (pro ER 32), délka cca 20m, CYKY 4x10.
- kab. skříň SS200/R10 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- na volnou pozici v přípojkové skříni bude napojena fotovoltaika

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER (pro ER 32), délka cca 20m, CYKY 4x10.

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER (pro ER 32A), délka cca 20m, CYKY 4x10.

č.p. 25

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení na hranici parc.č. 36 a parc.č.37. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.25 a č.p.26).

- HDV trasováno přes koryto potoka a poté ve fasádě RD do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10. V korytu potoka bude kabelové vedení HDV uloženo v chrániče a svah opraven tak aby nedocházelo k sesunu.

č.p. 26

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení na hranici parc.č. 36 a parc.č.37. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.25 a č.p.26).

- HDV trasováno přes koryto potoka a poté ve fasádě RD do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10. V korytu potoka bude kabelové vedení HDV uloženo v chrániče a svah opraven tak aby nedocházelo k sesunu.

č.p. 11

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení u č.p.39. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.39 a č.p.11).

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10.

č.p. 39

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.39 a č.p.11).

- přepojen ER, který bude umístěn vedle příp. skříně. HDV délka 3m

č.p. 10

- kab. skříň SS200/R11 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 50m, CYKY 4x10.

č.p. 49

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 60m, CYKY 4x10.

č.p. 38

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno přes koryto potoka a poté ve fasádě RD do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10. V korytu potoka bude kabelové vedení HDV uloženo v chrániče a svah opraven tak aby nedocházelo k sesunu.

č.p. 9

- kab. skříň SS300/R12 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.9, stodola)

- HDV č.p.9 trasováno v pozemku a poté sklepem do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

- HDV stodola trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10.

č.p. 6

- kab. skříň SS100 do výklenku v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení příp. skříně. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a v zateplené fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10. Nutno vrátit fasádu do původního stavu!

č.p. 8

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.p. 7

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.7 a č.p.42)

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10.

č.p. 42

- kab. skříň SS200 umístěna u č.p.7 ve zděném pilíři.

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 60m, CYKY 4x10.

č.p. 54

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.p. 28

- kab. skříň SS200/R13 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 25m, CYKY 4x10.

č.p. 65

- kab. skříň SS100 ve výklenku ve zdi. Bude provedena úprava obvodové zdi po osazení příp. skříňě. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 20m, CYKY 4x10.

č.p. 52

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.p. 5

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Pro č.p.5 osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.p. 33

- kab. skříň SS200 u č.p.5 ve zděném pilíři v oplocení. Pro č.p.33 osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 70m, CYKY 4x10.

č.p. 4

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 60m, CYKY 4x10.

č.p. 47

- kab. skříň SS300 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny 2 sady pojistek 00-40 pro č.p.47 (elektroměry vedle příp. skříňě v oplocení).

- HDV propojení příp. skříňě a 2x ER. Délka HDV cca 2x 5m.

č.p. 24

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 60m, CYKY 4x10.

č.p. 3

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 45m, CYKY 4x10.

č.p. 2

- Kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 45m, CYKY 4x10.

č.p. 40

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.p. 19

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10.

č.p. 18

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 2

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.21 a parc.č.10)

- HDV pro č.p.21 trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 25m, CYKY 4x10.

Parc.č.10

- kab. skříň SS200 u č.p.21 ve zděném pilíři v oplocení. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.21 a parc.č.10)

- HDV trasováno před oplocením, v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10.

č.p. 22

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 25m, CYKY 4x10

č.p. 1

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.1 a VO)

- HDV pro č.p.1 zapojeno do ER který bude umístěn vedle přípojkové skříně. Délka HDV cca 5m CYKY 4x10.

VO

- kab. skříň SS200 u č.p.1 ve zděném pilíři v oplocení. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.1 a VO)

- HDV trasováno v pozemku před oplocením a zapojeno do stávajícího ER, délka cca 10m, CYKY 4x10

č.p. 66

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV zapojeno do ER který bude umístěn vedle přípojkové skříně. Délka HDV cca 5m CYKY 4x10.

parc.79 garáž

nové kabelové vedení NN bude zapojeno do stáv. přípojkové skříně SS/P5
0m, CYKY 4x10.

č.p. 21

č.p. 44

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10

č.p. 60

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku do stávajícího ER, délka cca 5m, CYKY 4x10

č.p. 17

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 10m, CYKY 4x10

č.p. 46

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10

č.p. 59

- stáv. rozpojovací skříň SR/R1 bude přepojena na nové kabelové vedení NN. Pro č.p.59 osazeny pojistky 01-40.

č.p. 58

- kab. skříň SS100 ve ve výklenku v obvodové zdi RD. Bude provedena úprava po osazení příp. skříně. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 5m, CYKY 4x10

č.p. 57

- kab. skříň SS100 ve ve výklenku v obvodové zdi RD. Bude provedena úprava po osazení příp. skříně. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 5m, CYKY 4x10

č.p. 56

- kab. skříň SS100 ve ve výklenku v obvodové zdi RD. Bude provedena úprava po osazení příp. skříně. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 5m, CYKY 4x10

č.p. 61

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV napojeno do stávajícího ER vedle nové příp. skříně, délka cca 5m, CYKY 4x10

č.p. 29

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV napojeno do stávajícího ER vedle nové příp. skříně, délka cca 30m, CYKY 4x10

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemky st. p. 1, st. p. 2/1, st. p. 2/2, st. p. 3, st. p. 4, st. p. 7/2, st. p. 8, st. p. 9, st. p. 11, st. p. 12/1, st. p. 12/2, st. p. 13/2, st. p. 13/3, st. p. 14/1, st. p. 14/2, st. p. 15, st. p. 16, st. p. 17, st. p. 19, st. p. 20/1, st. p. 22/1, st. p. 23, st. p. 25, st. p. 26/1, st. p. 27, st. p. 28, st. p. 29, st. p. 30/1, st. p. 33, st. p. 34/1, st. p. 34/2, st. p. 35, st. p. 36, st. p. 37, st. p. 39, st. p. 40, st. p. 41, st. p. 42, st. p. 43, st. p. 44, st. p. 45, st. p. 46, st. p. 52, st. p. 55, st. p. 57, st. p. 59, st. p. 60, st. p. 61, st. p. 66, st. p. 67/1, st. p. 68, st. p. 72, st. p. 73, st. p. 74, st. p. 75, parc. č. 1/2, parc. č. 2, parc. č. 3, parc. č. 7, parc. č. 10, parc. č. 11, parc. č. 15, parc. č. 16/2, parc. č. 18, parc. č. 23, parc. č. 24, parc. č. 29/1, parc. č. 29/2, parc. č. 34, parc. č. 35, parc. č. 42/1, parc. č. 47, parc. č.

48, parc. č. 49, parc. č. 54, parc. č. 58/1, parc. č. 72, parc. č. 77, parc. č. 82, parc. č. 83/1, parc. č. 83/3, parc. č. 83/4, parc. č. 85/3, parc. č. 104, parc. č. 217/2, parc. č. 217/4, parc. č. 222/2, parc. č. 222/6, parc. č. 222/8, parc. č. 265/2, parc. č. 265/3, parc. č. 488/2, parc. č. 498/3, parc. č. 778/2, parc. č. 778/3, parc. č. 778/11, parc. č. 778/12, parc. č. 969/1, parc. č. 969/3, parc. č. 969/4, parc. č. 969/18, parc. č. 969/21, parc. č. 974, parc. č. 989/3, parc. č. 989/4, parc. č. 993, parc. č. 1010, parc. č. 1011/1, parc. č. 1011/3, parc. č. 1025/1, parc. č. 1025/2, parc. č. 1031, parc. č. 1034 v katastrálním území Koryta u Bezděkova.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 1, st. p. 2/1, st. p. 2/2, st. p. 3, st. p. 4, st. p. 7/2, st. p. 8, st. p. 9, st. p. 11, st. p. 12/1, st. p. 12/2, st. p. 13/2, st. p. 13/3, st. p. 14/1, st. p. 14/2, st. p. 15, st. p. 16, st. p. 17, st. p. 19, st. p. 20/1, st. p. 22/1, st. p. 23, st. p. 25, st. p. 26/1, st. p. 27, st. p. 28, st. p. 29, st. p. 30/1, st. p. 33, st. p. 34/1, st. p. 34/2, st. p. 35, st. p. 36, st. p. 37, st. p. 39, st. p. 40, st. p. 41, st. p. 42, st. p. 43, st. p. 44, st. p. 45, st. p. 46, st. p. 52, st. p. 55, st. p. 57, st. p. 59, st. p. 60, st. p. 61, st. p. 66, st. p. 67/1, st. p. 68, st. p. 72, st. p. 73, st. p. 74, st. p. 75, parc. č. 1/2, parc. č. 2, parc. č. 3, parc. č. 7, parc. č. 10, parc. č. 11, parc. č. 15, parc. č. 16/2, parc. č. 18, parc. č. 23, parc. č. 24, parc. č. 29/1, parc. č. 29/2, parc. č. 34, parc. č. 35, parc. č. 42/1, parc. č. 47, parc. č. 48, parc. č. 49, parc. č. 54, parc. č. 58/1, parc. č. 72, parc. č. 77, parc. č. 82, parc. č. 83/1, parc. č. 83/3, parc. č. 83/4, parc. č. 85/3, parc. č. 104, parc. č. 217/2, parc. č. 217/4, parc. č. 222/2, parc. č. 222/6, parc. č. 222/8, parc. č. 265/2, parc. č. 265/3, parc. č. 488/2, parc. č. 498/3, parc. č. 778/2, parc. č. 778/3, parc. č. 778/11, parc. č. 778/12, parc. č. 969/1, parc. č. 969/3, parc. č. 969/4, parc. č. 969/18, parc. č. 969/21, parc. č. 974, parc. č. 989/3, parc. č. 989/4, parc. č. 993, parc. č. 1010, parc. č. 1011/1, parc. č. 1011/3, parc. č. 1025/1, parc. č. 1025/2, parc. č. 1031, parc. č. 1034 v katastrálním území Koryta u Bezděkova.
2. Pro provedení stavby bude vyhotovena prováděcí projektová dokumentace.
3. Budou splněny podmínky závazného stanoviska č.j. ŽP/5574/20/Ci, ze dne 1.6.2020.
4. Při realizaci budou splněny podmínky:

Zahájení stavby a zhotovitel stavby budou v předstihu min. 15 dnů oznámeny vlastníkům dotčených pozemků.

Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před poškozením a respektovat podmínky vlastníků a správců těchto vedení.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení.

Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení, nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních norem.

S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

Během realizace stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Po ukončení prací na stavbě uvede stavebník stavbou poškozené plochy do původního stavu.
5. Před zahájením užívání stavby požádá stavebník v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, o kolaudační souhlas. O jeho vydání je nutno požádat zdejší stavební úřad na předepsaném formuláři.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 15.7.2020 podal žadatel společnost ČEZ Distribuce a.s., kterou zastupuje společnost Meritum Kladno – Projekce, s.r.o., žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Dne 7.8.2020 rozhodl stavební úřad usnesením č.j. OVÚP/6182/20/Han o provedení územního řízení, protože žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení.

Dne 7.8.2020 vyzval stavební úřad opatřením č.j. OVÚP/6185/20/Han o doplnění dalších podkladů pro posouzení žádosti a řízení přerušil.

Po doplnění potřebných dokladů bylo pokračováno v územním řízení.

Stavební úřad oznámil dne 24.9.2020 opatřením č.j. OVÚP/7319/20/Han zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad podklady posoudil podle § 90 stavebního zákona a zjistil:

Žadatel doložil souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování. Toto stanovisko je pro stavební úřad dostatečným podkladem pro posouzení záměru ve vztahu k územnímu plánu.

Jedná se o stavbu z velké části umístěnou pod terénem (kromě pilířků), bez zvláštních urbanistických a architektonických nároků. Umístěním záměru tak nebudou narušeny stávající dochované architektonické a urbanistické hodnoty v území.

Umístění záměru je v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na využívání území. Pozemky mají dostatečnou plochu a umožňují umístění záměru. Navržené řešení respektuje stávající výškové a prostorové uspořádání. Umístění záměru na pozemcích splňuje požadavky na prostorové uspořádání sítí veřejné technické infrastruktury.

Žadatelem je společnost ČEZ Distribuce, a.s., vlastník distribuční rozvodné sítě elektrické energie.

Záměr zasahuje do ochranných pásem stávající veřejné technické infrastruktury v území. Žadatel doložil stanoviska vlastníků, případně provozovatelů, dotčených vedení k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Jelikož realizace stavby nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavební úřad stanovil v podmínkách výroku respektovat při realizaci stavby podmínky vlastníků a správců těchto dotčených vedení.

Z předložených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyplývá, že záměr je v souladu se zvláštními právními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Žadatel doložil povolení příslušných silničních správních úřadů k umístění sítí do silničního pozemku.

Žadatel doložil souhlasy vlastníků pozemků, na kterých je záměr umístěn.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vedení elektrické energie je stavba technické infrastruktury uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. K jejímu provedení postačí územní rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující územní rozhodnutí (územní souhlas, veřejnoprávní smlouva).

Vedení elektrické energie je stavba technické infrastruktury, jejíž užívání podle § 119 odst. 1 stavebního zákona vyžaduje kolaudační souhlas.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 31, 32/2, 48, 77, 79, parc. č. 12, 14/2, 28, 38, 42/2, 44/3, 55, 63, 84, 86/3, 217/3, 222/4, 772/15, 778/5, 779/3, 969/19, 969/20, 971/2, 977/2, 1009/4, 1016/2, 1032, 1035, 1036 v katastrálním území Koryta u Bezděkova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bezděkov, Koryta č.p. 37 a č.p. 50

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:**Účastníci podle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona (dodejky)**

Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IDDS: cm7madr

Účastníci podle § 85 odst. 1 a) písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Petr Rendl, Habartice č.p. 35, 339 01 Klatovy 1

Pavel Homolka, Koryta č.p. 29, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Marie Homolková, Koryta č.p. 29, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Václav Švejda, Koryta č.p. 61, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Jana Švejdová, Koryta č.p. 61, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Miloslav Kovařovic, Tajanov č.p. 26, 339 01 Klatovy 1

Jarmila Šlechtová, Koryta č.p. 58, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Pavla Vyskotová, Koryta č.p. 59, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Karel Soběhart, Koryta č.p. 46, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Pavel Kadlec, Bezděkov č.p. 223, 339 01 Klatovy 1

Mgr. Markéta Turjanicová, Koryta č.p. 60, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Josef Soběhart, Koryta č.p. 60, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Šárka Teršová, Koryta č.p. 66, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Jaroslav Nejdli, Koryta č.p. 3, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Josef Vavříčka, Okrasná č.p. 108, Praha 10-Benice, 103 00 Praha 113

Martina Vavříčková, Okrasná č.p. 108, Praha 10-Benice, 103 00 Praha 113

Lenka Tichá, Týnec č.p. 36, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Milan Valečka, Koryta č.p. 4, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Václav Kubovec, Koryta č.p. 33, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Milan Huc, Koryta č.p. 52, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Jiří Terš, Koryta č.p. 1, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Karolína Teršová, Koryta č.p. 1, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Ladislav Rendl, Dobřemilice č.p. 1, Čachrov, 341 42 Kolinec

Antonín Osvald, Havlíčkova č.p. 268, 340 22 Nýrsko

Pavel Ďuriš, Koryta č.p. 18, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Jitka Ďurišová, Koryta č.p. 18, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Kateřina Haisová, Podsedky č.p. 352, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Štěpánka Haisová, Malá Víska č.p. 102, Vrhavěč, 339 01 Klatovy 1

Irena Bergová, Koryta č.p. 40, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Ing. Klára Jusková, Pod viaduktem č.p. 771/14, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Irena DeLave, Na Vysoké I č.e. 90, Vonoklasy, 252 28 Černošice

Jana Švejdová, Koryta č.p. 61, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Josef Václavík, Koryta č.p. 26, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Jana Václavíková, Koryta č.p. 26, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Marie Šuldová, Koryta č.p. 25, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Mgr. Václava Králová, Koryta č.p. 28, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Miroslava Hájková, Koryta č.p. 54, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Ing. Pavel Kovářík, Koryta č.p. 49, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Bc. Olga Kováříková, Koryta č.p. 49, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Martin Babinec, Koryta č.p. 6, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Renata Babincová, Koryta č.p. 6, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Jan Tichý, Koryta č.p. 7, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Josef Švejda, Koryta č.p. 42, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Miroslava Švejdová, Koryta č.p. 42, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Věra Kubaláková, Koryta č.p. 8, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Jiří Císler, Koryta č.p. 9, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Václav Osvald, Koryta č.p. 10, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Ing. Petr Kovářík, Koryta č.p. 11, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Lenka Němečková, Koryta č.p. 32, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Petr Dolejší, Koryta č.p. 34, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Alena Dolejší, Koryta č.p. 34, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Růžena Kasalová, Pod sady č.p. 1772/11, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Anna Maxová, Pod Hůrkou č.p. 513, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Wolfgang Peter Hein, 85435 Erding, Spolková republika N
Marcela Hein, Drslavice č.p. 18, 339 01 Klatovy 1
Jiří Dlouhý, U Nadýmače č.p. 376/8, Praha 10-Uhříněves, 104 00 Praha 114
Miroslav Havlík, Počernická č.p. 514/54, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108
Jaroslava Novotná, Koryta č.p. 15, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Milena Joglová, Západní č.p. 1322/12, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Miroslav Řeřicha, Koryta č.p. 43, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Zdeněk Bureš, Koryta č.p. 35, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Zdeňka Ponocná, Koryta č.p. 55, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Libor Havlík, Koryta č.p. 67, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Tomáš Janda, Koryta č.p. 23, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Czesława Kadlec, Koryta č.p. 53, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Lenka Grasslová, Koryta č.p. 41, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Zdeňka Kadlecová, Koryta č.p. 51, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Zemědělské družstvo Koryta, IDDS: 7xhkr4w
Iveta Stachová, Laudova č.p. 1004/24, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Ing. Vladislav Toman, Luby č.p. 51, 339 01 Klatovy 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Bezděkov, IDDS: dtpbvp8
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Richard Toman, Koryta č.p. 38, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Petr Král, Koryta č.p. 28, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Václav Petráš, Koryta č.p. 27, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Ivana Petrášová, Koryta č.p. 27, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
František Strnad, Koryta č.p. 62, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Božena Strnadová, Koryta č.p. 62, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Anděla Pflanzarová, Koryta č.p. 45, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Jaromír Pflanzler, Koryta č.p. 45, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků st. p. 31, 32/2, 48, 77, 79, parc. č. 12, 14/2, 28, 38, 42/2, 44/3, 55, 63, 84, 86/3, 217/3, 222/4, 772/15, 778/5, 779/3, 969/19, 969/20, 971/2, 977/2, 1009/4, 1016/2, 1032, 1035, 1036 v katastrálním území Koryta u Bezděkova.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků (ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona).

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí:

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

Obecní úřad Bezděkov (dodejky):

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Bezděkově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

dotčené správní úřady

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1